



DOM ZDRAVLJA NIŠ

Niš, ul. Vojvode Tankosića 15

Predmet: DODATNO POJAŠNJENJE ZA JAVNU NABAVKU BR. 7-15/18
Nabavka elektro materijala za potrebe rada tehničke službe Doma zdravlja Niš

Poštovani,

U vezi zahteva za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije JN7-15/18, u kome postavljate navedena pitanja:

Predmet: Pitanja za JN br. 7-15/18

R.br.	Artikal		Pitanja
72	Provodnik	Standard	Koji provodnik je u pitanju? Molim vas dajte nam oznaku provodnika i presek.
92	Svetiljka led	Standard	Koja led svetiljka je u pitanju. Molim vas dajte tacan opis svetiljke (da li je u pitanju panik, strela, panel...). Od koliko W?

Odgovori

1. Povodom Vašeg pitanja u vezi sa nabavkom 7-15/18, dostavljamo Vam sledeći odgovor:
 - Stavka 72. Provodnik, u pitanju je silikonski, 1.5m2 ,
 - Stavka 92. Svetiljka led, panik lampa, 30 led dioda 2w.

U skladu sa tim ćemo uraditi korekciju konkursne dokumentacije.

S poštovanjem,

U Nišu, 06.08.2018.god.



KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Telefon (018) 4522-430, 4523-991 Telefaks: (018) 4241-047
Tekući račun - budžetski 840-586661-16 Tekući račun - sopstvena sredstva 840-586667-95
PIB 100334358 Matični broj 7173318 šifra delatnosti 8621
e-mail: info@domzdravljanis.co.rs