



# DOM ZDRAVLJA NIŠ

Niš, ul. Vojvode Tankosića 15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДОМ ЗДРАВЉА  
Број: 7-16-6/17-1  
15.03. 2017 год.  
НИШ

Predmet: DODATNO POJAŠNJENJE ZA JAVNU NABAVKU BR. 7-16/17-1  
Nabavka elektro materijala za potrebe rada tehničke službe Doma zdravlja Niš

Postovani vezano za javnu nabavku BR. 7-16/17-1 imamo sledeca pitanja.

1. Da li je led panel namenjen za montazu u amstrong plafon.

2. S obzriom da je u pitanju Dom zdravlja zasto trazite 6500K kada postoji zvanicna preporuka da se ta boja svetlosti ne koristi za javne prostore, odnosno maksimalno od 4000 do 4500K, molimo Vas da korigujete trazenu kelvinazu.

3. U skladu sa pravilnikom o energetskej efikasnosti ne mozete zahtevati striktno 48W s obzirom da se jacina osvetljenja u ledu izrazava u lumenima, shodno tome molim Vas da izvsite izmenu u smislu minimalno lumena 3200 snaga od 40W do 48W tako da omogucavate bolji izbor energetskej efikasne svetiljki.

4. Da li svetiljka treba da poseduje IP40 zastitu, da li power faktor treba da bude 0.9 veci ili manji, da li kuciste svetiljke treba da bude izradjeno od aluminijuma, da li svetiljka u skladu sa pravilnikom o energetskej efikasnosti treba da ima energetskej klasu A+ ili vecu, da li svetiljka treba da ima ROHS, EMC standard potvrdu o usaglasenosti....

Odgovor:

1. Traženi led panel je namenjen za montazu u amstrong plafon.

2. Dom zdravlja ima u jednom delu već ima ugrađene panele za ovom karakteristikama, u postupku je sanacija ustanove tako da su nam potrebne iste takve, zbog ekonomičnosti, jer je nepotrebno menjati sve.

3. U tehničkoj specifikaciji na strani br.5 kao i u obrascu specifikacije ponude na strani br. 24 stoji istaknuto 48W, 3300LM.

4. Svetiljka treba da poseduje IP40 zastitu, treba da ima energetskej klasu A+, kućište od aluminijuma, uz ponudu je potrebno dostaviti propratnu dokumentaciju, kojom dokazujete poreklo i kvalitet iste kao i potvrde o standardu koje posedujete.

S poštovanjem,

U Nišu, 15.03.2017.god.

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE



Telefon (018) 4522-430, 4523-991 Telefaks: (018) 4241-047

Tekući račun - budžetski 840-586661-16

Tekući račun - sopstvena sredstva 840-586667-95

PIB 100334358

Matični broj 7173318

šifra delatnosti 8621

e-mail: info@domzdravljanis.co.rs